

إشارة إلى كتابكم المرقم ٥٣٩٨ في ٢٠١٥/٥/١٩

أدناه تقريراً بإنجازات ونشاطات قسم البيئة المركزي للفصل الرابع ٢٠١٦.

١. زيارة محطات تعبئة الوقود التابعة لهيأة توزيع بغداد بواقع (٥١) كشف وتم رصد (١٠٠) مخالفة بيئية ومن خلال كشف المتابعة البيئية على (٣٧) منفذ والتي سبق وأن رصدت فيها مخالفات بيئية لاحظنا معالجة (٤٩) مخالفة.
٢. إستمرار التنسيق مع وزارة البيئة / مركز الوقاية من الإشعاع لفحص كميات الحديد السكراب المتجمع في مقر الشركة وإصدار شهادة فحص خلوه من الإشعاع والعمل مستمر مع كافة الهيئات وفروع الشركة بخصوص المخلفات الصلبة (حديد السكراب) وفحص الحديد المتجمع من الأماكن المعرضة للإشعاع بالتنسيق مع مديريات البيئة في المحافظات ومتابعة المحطات والمساحات والتأكد من خلوها من المخلفات الصلبة .
٣. إستمرار التنسيق والمتابعة مع كافة هيئات وفروع الشركة بخصوص مواقف الحرائق وإصابات العمل ومواقف المولدات وإرسالها إلى الوزارة على قرص (CD) والمرفق نسخه منه طياً.
٤. إستلام كميات من الزيوت المستعملة من الدوائر الحكومية من قبل هيئات وفروع الشركة وتجميعها وتسليمها إلى المصافي القريبة ومتابعة الكميات المباعة إلى المعامل الأهلية كما في الجدول المرفق .
٥. إعداد التقارير الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة (HSE) وذلك من خلال جمع البيانات من كافة الهيئات والفروع التابعة للشركة ودراستها وتحليلها وإرسالها إلى الوزارة ضمن تقرير موحد .
٦. الإستمرار بإستلام مواقف المخلفات السائلة التي يتم تجميعها من المحطات التابعة لهيأة توزيع بغداد لرفد قاعدة البيانات المعدة لهذا الغرض.
٧. مفاتحة هيأة توزيع بغداد بالموقف الشهري للمنفذ التوزيعية التي تم زيارتها للإسراع بمعالجة المخلفات الموجودة والمثبتة في الكشوفات البيئية السابقة .
٨. متابعة الهيئات التوزيعية لغرض تزويدنا بدراسات تقدير الأثر البيئي و الموافقات البيئية والتي تمنحها دوائر بيئة المحافظات.

٩. التنسيق و المتابعة مستمرة مع الهيئات التوزيعية والفروع بخصوص تطوير المنافذ التوزيعية المشمولة بالقرار ١٣١ .

١٠. متابعة-المنافذ التوزيعية التابعة إلى هيئة توزيع بغداد بخصوص منافذ تجهيز الغاز السائل (LPG) والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذها .

١١. زيارة هيئة توزيع الجنوب فرعي (البصرة ، ذي قار) والتداول مع مدير الهيئة ومدراء الفروع ومسؤولي الشعب والوحدات البيئية ومناقشة المعلومات وسبل تذييلها ومتابعة المخالفات البيئية والإجراءات المتخذة لمعالجتها .

١٢. القيام بإجراء كشف المتابعة البيئية على (٥) محطات في فرعي (البصرة ، ذي قار) وتثبيت المخالفات والمعالجات البيئية .

١٣. عقد إجتماع لعدد من منتسبي القسم مع السيد مدير القسم تم فيه التأكيد على ضرورة وضع أو رسم السياسة البيئية للشركة وتحديد المظاهر البيئية ومناقشتها وفق إستمارة خاصة معه لهذا الغرض ومتوافقة مع برنامج شركة OGS المنفذة للعقد / P12 وتشكيل فريق عمل لتطبيق متطلبات آيزو (2015: 14001) بعد مفاتحة شركة الخطوط والأنابيب للتعرف على كيفية إدخال المعلومات بناء على جميع المؤثرات البيئية في الشركة بعد أن تم عقد أكثر من إجتماع معهم لهذا الغرض .

١٤. عقدت ورشة عمل بيئية برئاسة السيد مدير قسم البيئة المركزي وحضور عدد من مسؤولي شعب ووحدات البيئة في الهيئات التوزيعية والفروع وتم مناقشة جميع الأمور التي من شأنها النهوض بواقع العمل البيئي

١٥. زيارة محطة تعبئة الشرطة الأولى لتنفيذ برنامج التوعية البيئية حسب توجيهات السيد معاون المدير العام ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي البيئي لدى العاملين في محطات التعبئة وساحات الغاز للحد من حدوث حالات التلوث المؤثرة على البيئة وصحة العاملين .

١٦. زيارة المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابعين إلى وزارة التخطيط للتعرف على إمكانياتهم في مجال تنفيذ المواصفة القياسية الآيزو (2015: 14001) وإمكانياتهم للحصول على شهادة المواصفة وتحديد مسميات الدورات التدريبية المخصصة لبرنامج آيزو (2015: 14001).

١٧. المتابعة مع الهيئات التوزيعية العائدة لشركتنا حول طلب معلومات للمخلفات الخطرة وغير الخطرة وطرق التخلص منها وإذا كانت هناك خطوط إنتاجية صديقة للبيئة أو مشاريع صديقة للبيئة أو دراسات لتحسين البيئة وحمايتها وحسب توجيه الوزارة .

١٨. إكمال طباعة العدد الثالث من المنشور البيئي (البيئة للجميع) وتوزيعه على الوزارة والشركات النفطية كافة كما تم الانتهاء من إعداد مواضيع العدد الرابع من منشور البيئة للجميع وإرسالها إلى مطبعة هيئة توزيع بغداد لغرض التصميم و الطباعة .

١٩. وردت إلينا دراسات تقدير الأثر البيئي وبعده (١٣) دراسة للمواقع التابعة للهيئات التوزيعية وموافقات بيئية بعدد (١) موافقة للمواقع التابعة للهيئات التوزيعية.

٢٠. تم قياس ملوثات الهواء في عدد من محطات تعبئة الوقود التابعة لهيأة توزيع بغداد باستخدام جهاز (Multi Rae Plus) وبلغ عدد الزيارات (٢٦) زيارة وقد كانت النتائج في هذه المحطات مطابقة للمحددات القياسية .

٢١. تحقيق (٦) زيارة لمحطات فرع كركوك لقياس ملوثات الهواء داخل تلك المحطات وكانت النتائج مطابقة للمحددات القياسية.

٢٢. الإشتراك بالندوة التعريفية لمتطلبات تطبيق نظام (HSE) في مركز الوزارة لغرض معرفة الإجراءات المتخذة لمنع تكرار الحوادث .

٢٣. نرفق طياً جداول بالكشوفات البيئية المنجزة من قبل قسمنا والشعب والوحدات البيئية في الهيئات التوزيعية والفروع التابعة لها وجداول بالموافقات والدراسات البيئية وجداول بكميات الزيوت المستعملة المجمعة من قبل الهيئات أعلاه .

للتفضل بالإطلاع مع التقدير .