

١. تمت زيارة محطات تعبئة الوقود التابعة لهيأة توزيع بغداد / فرعي الكرخ و الرصافة وبواقع (٥٧) كشف وتم رصد مخالفات وبواقع (٧٧) مخالفة بيئية ومن خلال كشف المتابعة البيئية على المنافذ التوزيعية وبواقع (٣٩) منفذ والتي سبق وان رصدت فيها مخالفات بيئية لاحظنا معالجة (٦٠) مخالفة ورصد (٢٨) مخالفة مثبتة في الكشوفات البيئية السابقة للاشهر الماضية وتم مفاتحة هيأة توزيع بغداد بأخذ ما يلزم لمعالجتها بالسرعة الممكنة.
٢. تم تثبيت عدد من المعالجات الجزئية بواقع (٣) معالجة في المنافذ التوزيعية التي تم زيارتها والتوجيه بأكملها.
٣. استمرار التنسيق مع وزارة البيئة / مركز الوقاية من الإشعاع لفحص كميات الحديد السكراب المتجمع في مقر الشركة وإصدار شهادة فحص خلوه من الإشعاع والعمل مستمر مع كافة الهيئات وفروع الشركة بخصوص المخلفات الصلبة (حديد السكراب) وفحص الحديد المتجمع من الأماكن المعرضة للإشعاع بالتنسيق مع مديريات البيئة في المحافظات ومتابعة المحطات والساحات والتأكد من خلوها من المخلفات الصلبة.
٤. استمرار التنسيق والمتابعة مع كافة هيئات وفروع الشركة بخصوص مواقع الحرائق وإصابات العمل ومواقف المولدات وارسالها الى الوزارة على قرص (CD) والمرفق نسخه منه طياً.
٥. أستلام كميات من الزيوت المستعملة من الدوائر الحكومية من قبل فروع وهيئات الشركة وتجميعها وتسليمها الى المصافي القريبة ومتابعة الكميات المباعة الى المعامل الاهلية وقد وردت اليها المواقف النهائية للزيوت المستعملة والمنظومات الخاصة بتجميعه والسيارات الناقلة له كما في الجداول المرفقة.
٦. اعداد التقارير الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة (HSE) وذلك من خلال جمع البيانات من كافة الهيئات والفروع التابعة للشركة ودراستها وتحليلها وارسالها الى الوزارة ضمن تقرير موحد .
٧. الاستمرار باستلام مواقع المخلفات السائلة التي يتم تجميعها من المحطات التابعة لهيأة توزيع بغداد لرفد قاعدة البيانات المعدة لهذا الغرض.

٨. متابعة الهيئات التوزيعية لغرض تزويدنا بالدراسات و الموافقات البيئية والتي تمنحها دوائر بيئة المحافظات.
٩. المتابعة مع الهيئات التوزيعية العائدة لشركتنا حول طلب معلومات للمخلفات الخطرة وغير الخطرة وطرق التخلص منها وإذا كانت هناك خطوط انتاجية صديقة للبيئة او مشاريع صديقة للبيئة او دراسات لتحسين البيئة و حمايتها وحسب توجيه الوزارة .
١٠. الانتهاء من جمع وتنقيح مواضيع العدد الثالث من مجلة البيئة للجميع وهي جاهزة للطباعة النهائية .
١١. وردت الينا دراسات تقدير الأثر البيئي وبعده (١٤) دراسة للمواقع التابعة للهيئات التوزيعية وموافقات بيئية بعدد (٢٠) موافقة للمواقع التابعة للهيئات التوزيعية.
١٢. تم قياس ملوثات الهواء في عدد من محطات تعبئة الوقود التابعة لهيأة توزيع بغداد باستخدام جهاز (Multi Rae Plus) وبلغ عدد الزيارات (٢١) زيارة وقد كانت النتائج في اغلب هذه المحطات مطابقة للمحددات القياسية باستثناء (٣) محطة حيث لوحظ ارتفاع في نسبة المركبات العضوية المتطايرة (VOC) و نسبة (LEL) فيها بسبب وجود انسكابات قرب مضخات تجهيز البنزين اثناء الفحص مع وجود زخم في السيارات وقد تم وضع برنامج لتكرار زيارة تلك المحطات للوقوف على اسباب الانحرافات وتوجيه العاملين في هذه المحطات بضرورة الالتزام بالتعليمات البيئية وتعليمات قواعد السلامة .
١٣. تحقيق (١٢) زيارة لمحطات فرع كركوك لقياس ملوثات الهواء داخل تلك المحطات وكانت النتائج مطابقة للمحددات القياسية.
١٤. زيارة محطتي (المنصور ، الكيلاني) التابعة لهيأة توزيع بغداد لغرض معاينة منفذ الغاز السائل في كل منها وتثبيت الملاحظات بشأنها .
١٥. اعداد برنامج تدريبي لطلبة الجامعات من قبل القسم حيث تم تدريب ثلاث طالبات بشكل نظري عن مفهوم البيئة والملوثات بشكل عام وخاصة الغازات الملوثة للهواء والتدريب على جهاز قياس الغازات بشكل عملي واخذ القياسات ومقارنتها بالمحددات البيئية القياسية وكيفية معالجة الانحرافات ان وجدت .
١٦. الاشتراك بالندوة التعريفية لمتطلبات تطبيق نظام (HSE) في مركز الوزارة لغرض معرفة الاجراءات المتخذة لمنع تكرار الحوادث .
١٧. التنسيق والمتابعة مستمرة مع الهيئات التوزيعية والفروع بخصوص تطوير المنافذ التوزيعية المشمولة بالقرار ١٣١ حيث تم :
- أ- زيارة هيأة توزيع الجنوب / فرع البصرة للتداول معهم بخصوص غلق محطة ابي الخصيب والتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة بخصوص الموضوع وتم استحصال موافقة الوزيرة على ايقاف امر الغلق وفتح المحطة اشارة الى الكتاب المرقم ١٨٣٩ في ٢٠١٦/٨/١١ .

ب- زيارة فرع ذي قار لمتابعة تطوير المنافذ التوزيعية وتوضيح مضمون القرار (١٣١) والية الحصول على الموافقات البيئية بعد اعداد دراسات تقدير الاثر البيئي قبل البدء بأي اعمال تطوير في المنافذ التوزيعية لتجنب الاشكالات مع دوائر البيئة في المحافظة .

١٨. متابعة المنافذ التوزيعية التابعة الى هيئة توزيع بغداد بخصوص منافذ تجهيز الغاز السائل (LPG) والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذها حيث تم زيارة محطتي (المنصور ، الكيلاني) التي تم انشاء منفذ للغاز السائل فيهما وتم تثبيت الملاحظات بشأنها .

١٩. تم حضور اجتماع ورشة العمل التي اقيمت من قبل هيئة الدراسات والتخطيط والمتابعة في مقر الشركة وتم مناقشة الية العمل في انشاء منافذ الغاز السائل LPG في المحطات الحكومية وتشكيل لجنة في شركتنا واشراك احد منتسبي القسم فيها لمتابعة اعداد دراسات تقدير الاثر البيئي في المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى وزارة البيئة وكذلك الحصول على الموافقات البيئية قبل البدء بأنشاء اي منفذ للغاز السائل .

٢٠. نرفق طياً جداول بالكشوفات البيئية المنجزة من قبل قسمنا والشعب والوحدات البيئية في الهيئات التوزيعية والفروع التابعة لها وجداول بالموافقات و الدراسات البيئية وجداول بكميات الزيوت المستعملة المجمعة من قبل الهيئات أعلاه .